



Rapport de classement de réaction au feu *Classification report of reaction to fire performance*

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à SMARTBOND® conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 :2018 /

This classification report defines the classification assigned to SMARTBOND® according to the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.



CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A NF EN 13501-1: 2018 *CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE ACCORDING TO NF EN 13501-1: 2018*

Commanditaire: EUGANEA PANNELLI SRL
Sponsor: Via Lanzetta 23-25
35034 Lozzo Atestino
Italie

Etabli par: CREPIM
Established by : Rue Christophe Colomb
Parc de la Porte Nord
62700 Bruay-la-Buissière
FRANCE

Nom du produit: SMARTBOND®
Product name:

N° de rapport de classement: DO-21-2989\A-R1
Classification report number:

Autrement dit / In other words, A1

Classement de réaction au feu / <i>Reaction to fire classification :</i>	A1
---	-----------

4.3 Champ d'application / Field of application:

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit / *The classification is valid for the following product parameters :*

Composition : Aucune variation autorisée / *No variation allowed*

Epaisseur / Thickness: 4±0.5 mm

Masse surfacique / Surface density: 4±0.5 kg/m²

Couleur / Color : Noir / Black